

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बलिया

पत्रांक- 2285/18

दिनांक - 12/10/20

सेवा में,

प्रबन्धक,  
माई टेक कान्वेन्ट स्कूल  
भरौली, बलिया


विषय- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक मेमो दिनांक 01.09.2020।


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 20.09.2020 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार पाया गया।

संलग्नक :- जॉच प्रमाण-पत्र

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
बलिया


  
Director  
MYTECH Convent School  
Bharauli- Ballia (U.P.)


  
Principal  
MYTECH Convent School  
Bharauli- Ballia (U.P.)


जॉच प्रमाण पत्र

माई टेक कान्वेन्ट स्कूल भरौली, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष निम्नलिखित पायी गई।

Sl.No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.00 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C.Clause 12.4.1	2.1 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C.Clause 8.3.1	Satisfactory
4	College Building Area	1.80 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii	Satisfactory
5	Parking Area	1.30 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C.Clause 12.1.1	0.6 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C.Clause 12.18.1.1	1.05 M
8	Lighting and Ventilation Room	1/10 Floor area	As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C Flat Roof	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C.
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Column

  
 Director  
 MYTECH Convent School  
 Bharauli- Ballia (U.P.)

  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 Dm  
 बलिया

  
 Principal  
 MYTECH Convent School  
 Bharauli- Ballia (U.P.)